

附件1 2025年第二季度220千伏变电站可开放容量及供电范围一览表

序号	所属县	220千伏变电站 供电区	所属镇	各乡镇可开放容量 (MW)	所带村(街道)	县域可开 放容量	县域承载 力评估预 警等级	县域分 布式光 伏装机 情况
1	平乡县	东安220千伏变电站	田付村镇	17.01	东庙、西庙、林儿、东马延村、南庄、西马延村、大里村、高阜镇、董家村、高张庄、路庄、董庄、大张庄、冯庄、袁庄、陈庄、董固村、西南村、零件城、姚庄村、东位、中位、西位村、孙庄、杨尔庄、贾村、姚章村、孙章村、赵章村、常河村、闫屯村、常田村、九曲村、南时村、前李庄、赵村、东田固、西田固、徐周天、段周天、郑周天、杨周天、丁周天、后营、李周天、赵庄村、五座楼、前官庄、后官庄、寺头、大刘庄、翟刘庄、邢刘庄、张屯、谢屯、南刘屯、李屯、辛屯、柴辛庄、柴夏庄、宋夏庄村、程夏庄、王夏庄、张夏庄、艾村	55.09	黄色	118.164
2	平乡县	贾庄220千伏变电站	中华路街道办事处1 中华路街道办事处2	0.00	李河东、徐河东、赵河东、人民街、王庄、王固、位固庄、位庄、铺上、大时村、梁里马、黄里马、王里马、李冯马、孟冯马、左冯马、霍洪、田禾、邓桥			
3	平乡县	梅花220千伏变电站	寻召乡	0.58	南牌、北牌、东河村、前进、马前屯、马后屯、尉庄、北张庄、老吾庄、西河村、张冯马、许冯马、豆冯马、西田村、东田村、田闫庄、里村			
			节固镇	0.00	节固、大葛村、小葛村、刘屯、北李庄、东豆庄、西豆庄、邹庄、西李庄、尹村桥、肖湾、西尹村、东尹村、重义町、后刘庄、甜水井、赵庄、庞庄、黄村、肖庄、谷营、尹庄、北周章、贾周章、崔庄、南周章、李隆庄、胡庄			
			油召乡	0.50	寻召、洼里、王桥、柴庄、甄营、马鲁集、逯马鲁、马鲁屯、中马鲁、北前、北后、北流渠、前流渠、中流渠、云流渠、赵流渠、霍流渠、武庄、前张范、后张范、张闫庄、小宋、姜庄、田瓦庄、丰洪康、霍洪康、刘洪康、王洪康、大冯康、西冯康、后冯康、大宋、东游庄、西游庄、午时村			
			平乡镇	0.58	杜科、下滩、史二滩、油一村、油二村、油三村、前油召、范庄、张田庄、徐田庄、东来滩、西来滩、前田庄、后田庄、李杨村、王杨村、沈杨村、张二滩、马二滩、田二滩、停西口、郝庄、后马庄、前马庄、侯庄、后李庄、黄庄、西王庄、麦王庄、王刘庄村、王铁庄、北郭庄、北刘庄、东李庄、周李庄、前李庄、大老营、李元寨、西上滩、东上滩、林王庄、八辛庄、新果寨			
					学前铺、柴口、北门、小西门、大西门、南门、大东关、小东关、南董庄、南王庄、西闫庄、南柴村、北柴村、西庄、麻头寨、东辛寨、西辛寨、西徐庄、于柳庄、李庄、南崔庄、齐庄、焦家庄、周庄、史庄村、张桥、小章村、霍林寨村、谢庄村、东闫庄、晁庄、东郭桥、西郭桥、东郭庄、东李庄、东徐庄、吉曹庄、大横头村、袁横头村、夏庄桥、张庄、平乡市场			

附注：1.公示的分布式光伏可开放容量，是指评估时刻（本季度为2025年3月31日），该区域电网除去已并网约分布式电源（含已报装但尚未并网的在途分布式电源）外，还能继续开发并网的分布式光伏容量规模。
2.各配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅查询。